




Recessed and Trac Lighting

# INSTALLATION INSTRUCTIONS

## For All Juno Pendant Cordsets with Quick Jack Adapters



**CAUTION:** To reduce the risk of fire and electrical shock use these products only with the appropriate Juno trac system or monopoints having Quick Jack receptacles.


**WARNING:** Make sure power is off before assembly.

### IMPORTANT SAFETY INSTRUCTIONS


1. Read all instructions completely before beginning installation. Keep these instructions in a safe place for future reference.
2. To reduce the risk of fire and burns, do not install pendant cords where the exposed conductor can be shorted or contact any conductive material.
3. If pendant shade can be accidentally touched it is recommended that lamp wattage be reduced to 35 watts.
4. Do not install any pendant closer than 6 inches (15.25 cm) from any curtain or similar combustible materials.
5. To reduce the risk of fire and over-heating make sure all connections are tight.
6. Turn off the electrical power before modifying the lighting system in any way.
7. Qualified electricians, in accordance with local electrical codes should perform all installations.

**1** Remove Quick Jack connector from **coax cable** by unthreading **rear cover** from **QJ body**, sliding **rear cover** down cable, loosening **set screw**, and pulling cord from connector. Remove **rear cover** from coax cable.

**2** Determine desired cord length by holding cord alongside **threaded nipple** on monopoint and mark cord at the bottom edge of the **threaded nipple**. Add one inch, mark again and then cut with sharp wire cutters.



**3** Slide **rear cover** onto the **coax cable**.



**4** Slide back the **outer braided jacket** on the **coax cable** to expose the **inner wire**.



**5** Strip off 1/4" of the insulation from the end of the **inner wire**. Tip: twist the exposed wires tight.



**6** Verify the **set screw** in the tip of the **QJ body** is loosened enough for the inner wire to pass through the hole in the tip.

### CAUTION ELECTROSTATIC DISCHARGE SENSITIVE

This product uses components that can be damaged by electrostatic discharge (ESD). Do not remove diffuser ball or touch without proper grounding.

## SAVE THESE INSTRUCTIONS



ETL CLASSIFIED  
CONFORMS TO UL  
STD 1598 AND  
CSA STD. C22.2 NO.250

Product Services Phone (888) 387-2212

1300 South Wolf Road • Des Plaines, IL 60018 • Phone 800-323-5068 • www.junolightinggroup.com




JUNO LIGHTING GROUP  
by Schneider Electric


## INSTALLATION INSTRUCTIONS

### For All Juno Pendant Cordsets with Quick Jack Adapters


**7** Insert the **inner wire** into the back of the **QJ body**.




**8** Insert the **inner wire** until it passes through the **QJ body** and position the stripped portion of the **inner wire** so it is beneath the **set screw**, flush to the tip of the **QJ body**. Tighten the **set screw** with the **hex wrench** supplied. (Tip: if you have extra wire sticking out, later you can tap the end on a hard surface and make the wire flush.)



**9** Slide the **outer braided jacket** over the back of the **QJ body** until it is flush with the threaded portion of the **QJ body**. (Tip: do not allow the outer braided jacket to overlap the threads, it will make it difficult to attach the rear cover.)




**10** Slide the **rear cover** over the bunched up **outer braided jacket** and thread it onto the **QJ body**. Tighten by hand until it securely seats onto the **QJ body**.



A pair of pliers can assist in holding the **QJ body** still while tightening.



**11** Check your work by inspecting the **inner wire** termination through hole in the tip of the **QJ body** (step 7). Hold the completed QUICK JACK 2 and give the **coax cable** a tug to check the strain relief.



### WARRANTY

Juno Lighting Group warrants that its products are free from defects in material and workmanship. Juno Lighting Group's obligation is expressly limited to repair or replacement, without charge, at Juno Lighting Group's factory after prior written return authorization has been granted. This warranty shall not apply to products which have been altered or repaired outside of Juno Lighting Group's factory. This warranty is in lieu of all other warranties, expressed or implied, and without limiting the generality of the foregoing phrase, excludes any implied warranty of merchantability. Also, there are no warranties which extend beyond the description of the product on the company's literature setting forth terms of sale.

Product Services Phone (888) 387-2212


1300 South Wolf Road • Des Plaines, IL 60018 • Phone 800-323-5068 • www.junolightinggroup.com



JUNO LIGHTING GROUP  
by Schneider Electric

## INSTRUCCIONES DE INSTALACIÓN

Para todos los juegos de cordón para accesorios colgantes Juno con adaptadores Quick Jack



**PRECAUCIÓN:** Para reducir el riesgo de incendio y descarga eléctrica, use estos productos únicamente con el sistema de riel "trac" o los monopuntos Juno apropiados que cuenten con receptáculos Quick Jack.


**ADVERTENCIA:** Antes del armado, asegúrese de que el suministro eléctrico esté desconectado.

### INSTRUCCIONES IMPORTANTES PARA LA SEGURIDAD


1. Lea completamente todas las instrucciones antes de comenzar la instalación. Guarde estas instrucciones en lugar seguro para referencia futura.
2. Para reducir el riesgo de incendio y quemaduras, no instale los cables del accesorio colgante en lugares en que el conductor expuesto pueda ser cortocircuitado o estar en contacto con cualquier material conductor.
3. Si se puede tocar accidentalmente la pantalla del accesorio colgante, se recomienda reducir el vatiaje de la bombilla a 35 vatios.
4. No instale ningún accesorio de iluminación colgante a una distancia menor de 15 cm (6 pulgadas) de cortinas o materiales combustibles similares.
5. Para reducir el riesgo de incendio y recalentamiento, asegúrese de que todas las conexiones estén apretadas.
6. Desconecte el suministro eléctrico antes de realizar cualquier modificación al sistema de iluminación.
7. Las instalaciones deben ser realizadas por electricistas calificados, de acuerdo a los códigos locales.

**1** Retire el conector Quick Jack del cable coaxial desensartando la cubierta trasera del cuerpo del QJ, deslizándola a lo largo del cable, aflojando el tornillo de fijación y extrayendo el cordón del cable coaxial.

**2** Determine la longitud de cordón deseada sosteniéndolo al lado del niple roscado del monopunto y marque el cordón en el borde inferior del niple. Agregue 25 mm (1 pulgada), marque nuevamente y luego corte con cortacables afilados.



**3** Deslice la cubierta trasera para colocarla en el cable coaxial.



**4** Deslice la vaina trenzada externa hacia atrás por el cable coaxial para exponer el conductor interno.



**5** Pele 6 mm (1/4 pulgada) del aislamiento desde el extremo del conductor interno. Recomendación: retuerza apretadamente los conductores expuestos.



**6** Verifique que el tornillo de fijación de la punta del cuerpo del QJ esté suficientemente flojo para que el conductor interno pase a través del orificio de la punta.

### PRECAUCIÓN

#### SENSIBILIDAD A LAS DESCARGAS ELECTROESTÁTICAS

En este producto se usan componentes que pueden dañarse por las descargas electroestáticas (ESD). No retire la bola difusora ni la toque sin una adecuada conexión a tierra.



CLASIFICADO POR ETL  
- CUMPLE NORMA UL  
STD 1598 Y CSA STD.  
C22.2 N° 250

## GUARDE ESTAS INSTRUCCIONES

Teléfono del Servicio de Productos: (888) 387-2212

1300 South Wolf Road • Des Plaines, IL 60018 • Teléfono 800-323-5068 • www.junolightinggroup.com



JUNO LIGHTING GROUP  
by Schneider Electric


## INSTRUCCIONES DE INSTALACIÓN

### Para todos los juegos de cordón para accesorios colgantes Juno con adaptadores Quick Jack

- 7** Inserte el conductor interno en la parte trasera del cuerpo del QJ.



- 8** Inserte el conductor interno hasta que pase a través del cuerpo del QJ y posicione la porción pelada del conductor de modo que quede debajo el tornillo de fijación, a ras de la punta del cuerpo del QJ. Apriete el tornillo de fijación con la llave hexagonal provista. (Recomendación: Si tiene un exceso de conductor que sobresale, puede golpear ligeramente luego el extremo sobre una superficie dura y hacer que quede a ras.)



- 9** Deslice la vaina trenzada externa sobre la parte trasera del cuerpo QJ hasta que quede a ras de la porción roscada de dicho cuerpo. (Recomendación: No permite que la vaina trenzada externa se solape sobre los filetes de rosca, puesto que dificultará la colocación de la cubierta trasera.)




- 10** Deslice la cubierta trasera sobre la vaina trenzada externa amontonada y ensártela en el cuerpo del QJ. Apriétela con la mano hasta que se asiente firmemente en el cuerpo.



Puede utilizar un par de pinzas para sostener el cuerpo del QJ mientras aprieta.

- 11** Verifique su trabajo inspeccionando la terminación del conductor interno a través del orificio de la punta del cuerpo del QJ (paso 7). Sostenga el QUICK JACK 2 terminado y dé un tirón al cable coaxial para comprobar el aliviador de tensión.



## GARANTÍA


Juno Lighting Group garantiza que sus productos están libres de defectos de material o mano de obra. La obligación de Juno Lighting Group está expresamente limitada a la reparación o reemplazo, sin cargo, en la fábrica de Juno Lighting Group después de que haber sido otorgada la autorización previa de retorno por escrito. Esta garantía no se aplica a productos que han sido alterados o reparados fuera de la fábrica de Juno Lighting Group. Esta garantía reemplaza a todas las demás garantías, expresas o implícitas y, sin limitar la generalidad de la frase precedente, excluye toda garantía implícita de comerciabilidad. Además, no existen garantías que se extiendan más allá de la descripción del producto en la literatura de la compañía que establece los términos de venta.

Teléfono del Servicio de Productos: (888) 387-2212

1300 South Wolf Road • Des Plaines, IL 60018 • Teléfono 800-323-5068 • [www.junolightinggroup.com](http://www.junolightinggroup.com)

## MODE DE MONTAGE

### Pour tous les cordons des suspensions Juno à adaptateurs Quick Jack



**ATTENTION:** Pour réduire tout risque d'incendie et d'électrocution, n'utiliser ces produits qu'avec le système de rail Juno adapté ou des monopoints dotés de prises Quick Jack.

**AVERTISSEMENT:** S'assurer que le courant est coupé avant de procéder au montage.

#### IMPORTANTES MESURES DE SÉCURITÉ


1. Lire toutes les instructions avant d'entreprendre le montage. Conserver ces instructions en lieu sûr à toutes fins utiles.
2. Pour réduire les risques d'incendie ou de brûlure, ne pas monter les cordons de suspension en un lieu où le conducteur exposé peut être court-circuité ou entrer en contact avec tout matériau conducteur.
3. S'il existe un risque de contact accidentel avec l'abat-jour de la suspension, il est conseillé de réduire la puissance de la lampe à 35 watts.
4. Ne pas monter de suspension à moins de 15,25 cm (6 po) de tout rideau ou de tout matériau similairement combustible.
5. Pour réduire les risques d'incendie ou de surchauffe, s'assurer que toutes les connexions sont bien serrées.
6. Couper l'alimentation avant d'apporter toute modification au système d'éclairage.
7. Tous les montages doivent être effectués par des électriciens qualifiés selon les codes électriques locaux.

- 1 Retirer le connecteur Quick Jack du câble coaxial en desserrant le capuchon arrière du corps du QJ, en faisant coulisser le capuchon arrière le long du câble, en desserrant la vis de blocage et en séparant par traction le cordon du connecteur. Retirer le capuchon arrière du câble coaxial.

- 4 Faire glisser vers l'arrière la gaine tissée sur le câble coaxial pour exposer le fil intérieur.



- 2 Déterminer la longueur de cordon désirée en posant le cordon le long de la tige filetée du monopoint et en repérant le cordon au bord inférieur de la tige filetée. Ajouter 2,5 cm (1 po), repérer à nouveau, puis couper à l'aide d'une pince coupante tranchante.



- 5 Couper 6,4 mm (1/4 po) d'isolant du bout du fil intérieur. Conseil utile: Tordre les fils exposés pour les serrer.



- 6 Vérifier que la vis de blocage à l'extrémité du corps du QJ est suffisamment desserrée pour que le fil intérieur traverse le trou en son bout.

- 3 Faire coulisser le couvercle arrière sur le câble coaxial.



#### ATTENTION

##### SENSIBLE AUX DÉCHARGES D'ÉLECTRICITÉ STATIQUE

Ce produit utilise des composants susceptibles d'être endommagés par des décharges d'électricité statique. Ne pas retirer la boule de diffusion ou la toucher sans être adéquatement raccordé à la terre.

## CONSERVER LES PRÉSENTES INSTRUCTIONS



CLASSIFIÉ ETL  
CONFORME À LA NORME  
UL 1598 ET À LA NORME  
CSA C22.2 NO.250

Téléphone Services des produits : (888) 387-2212





1300 South Wolf Road • Des Plaines, IL 60018 • Tél. 800-323-5068 • www.junolightinggroup.com



JUNO LIGHTING GROUP  
by Schneider Electric

## MODE DE MONTAGE

### Pour tous les cordons des suspensions Juno à adaptateurs Quick Jack



### GARANTIE

Juno Lighting Group garantit que ses produits sont exempts de vices de matière et de façon. La seule obligation de Juno sera expressément limitée à la réparation ou au remplacement, à titre gratuit, à l'usine de Juno Lighting Group, après l'obtention préalable d'une autorisation de retour. La présente garantie ne s'appliquera pas aux produits qui ont été modifiés ou réparés ailleurs qu'à l'usine de Juno Lighting Group. La présente garantie supprime toute autre garantie expresse ou implicite et sans limiter le caractère général de l'expression précédente, exclut toute garantie implicite de qualité marchande. De même, il n'est offert aucune garantie qui s'étende au-delà de la description du produit sur le documentation de la société énonçant les conditions de vente.

Téléphone Services des produits : (888) 387-2212

1300 South Wolf Road • Des Plaines, IL 60018 • Tél. 800-323-5068 • [www.junolightinggroup.com](http://www.junolightinggroup.com)



JUNO LIGHTING GROUP  
by Schneider Electric